

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

22 11 2024 року

м. Київ
(назва населеного пункту)

Фахівець відділу ЗЗПНС УОППДДУ ГУ ДСНС України в м. Києві Вовк А.В.
Головний спеціаліст відділу муніципальної безпеки Шевченківської
в місті Києві державної адміністрації Єрмолов М.І.

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Завідувач гуртожитку Чепенко Є.С.

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

підвального приміщення Державного закладу вищої освіти «Університету менеджменту освіти»
за адресою: вул. Січових Стрільців, 52а

державної, комунальної, приватної форми власності,

(непотрібне закреслити)

що належить

НАПН України-ДЗВО Університету менеджменту освіти

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

підвального приміщення ДЗВО Університету менеджменту освіти за адресою: вул. Січових
Стрільців, 52а

основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 125 кв.м, загальний об'єм 275 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів три входи-вихода захищені від атмосферних
опадів, не обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено, наявна в працюючому стані

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване, 18 ємностей з питною водою по 20 л.

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли наявний один
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень) немає
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, укомплектоване та справне, люмінесцентні лампи використовуються, резервне електропостачання відсутнє, резервне освітлення - відсутнє, заземлення в наявності

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

наявні гучномовці

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

наявна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укриття укомплектовано згідно з нормами

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

рекомендовано як найпростіше укриття





(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: виконання наказу МВС № 579 від 09.07.2018 року, а саме: розділ V, та розділ II

1. Забезпечити можливість користування входом та достатню (нормативну) пропускну спроможність до укриття у середину її приміщень особам з інвалідністю та іншими маломобільним групами персоналу, відповідно до пункту 6 розділу II Вимог.
2. Забезпечити не допускання використання люмінесцентних ламп для систем освітлення захисних споруд, відповідно до пункту 9 розділу II Вимог.
3. Забезпечити контейнерами для зберігання продуктів харчування, відповідно до пункту 2 розділу V Вимог.

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	 <u>А. Д. Довк</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	 <u>М. Брмодов</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
	 <u>Є. С. Черенко</u> (посада, власне ім'я, прізвище)
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	 <u>Є. С. Черенко</u> (власне ім'я, прізвище)
22 11 2024 року	